

Российская Федерация
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра
Управление образования администрации Советского района
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 4 г Советский»

628240

Ханты – Мансийский автономный округ – Югры г.

Советский ул. Советская, 10 «а»

Тел/факс: 8(34675) 7-86-69 – директор, приемная

Тел/факс: 8(34675) 3-61-34 – бухгалтерия

Тел: 8 (34675) 3-40-93 – отдел кадров

E-mail: shkolabuh@list.ru

Расчётный счет 401028102455370000007

РКЦ Ханты-Мансийск // УФК по Ханты-Мансийскому

автономному округу – Югре г.ханты-Мансийск

л/с 002.32.061.4

ИНН 8615007728 КПП 861501001

БИК 07162163

от 23 октября 2023 года

Отчет о выполнении предписания федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Территориальный отдел в городе Югорске и Советскому району от 10.02.2023 № 42 «Об устранении выявленных нарушений обязательных требований

№ пункта предписания	Наименование допущенного нарушения обязательных требований (пункт предписания)	Информация об исполнении
1	Физкультурно – спортивную площадку привести в соответствие с требованиями санитарных правил.	Замечание не устранено.
2	Основное здание и здание начальных классов оборудовать системой вентиляции, в здании (пристрой) провести обследование технического состояния вентиляции с инструментальными измерениями.	Замечание не устранено. Устранение замечания запланировано в рамках капитального ремонта (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 03.03.2023 г. № 71-п).
3	Обеспечить туалеты в основном здании и здании начальных классов горячей водой.	Замечание не устранено. Устранение замечания запланировано в рамках капитального ремонта (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 03.03.2023 г. № 71-п).
4	Своевременно менять перегоревшие лампы, заменить перегоревшие лампы в медицинском кабинете, лаборантской физики, кабинете географии, очистить светильники потолочные в туалете для девочек 2 этаж, в раздевалке спортивного зала, коридорах, в одном помещении использовать лампы с одинаковым	Замечание устранено.

	светоизлучением, впересть проводить указанные мероприятия своевременно в соответствии с требованиями санитарных правил.	
5	Кабинки туалетов для мальчиков и девочек на 1 этаже начальной школы оборудовать дверьми.	Замечание не устранено. Оборудование дверями кабинки туалетов для мальчиков и девочек на 1 этаже начальной школы запланировано в рамках капитального ремонта. (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 03.03.2023 г. № 71-п).
6	Мебель имеющую дефекты и повреждения в кабинете музыки (стулья), кабинете № 211, № 212 (парты, стулья), № 213 (парты и стулья) привести в соответствие с требованиями санитарных правил.	Замечание не устранено. Приобретение мебели в запланировано в рамках капитального ремонта (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 03.03.2023 г. № 71-п).
7	Спортивное оборудование (мостик гимнастический для прыжков, тумба для гибкости при сдаче ГТО) обеспечить проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфекционных средств.	Замечание устранено. Обеспечено проведение ежедневной влажной уборки спортивного оборудования.
8	В индивидуальных шкафчиках в мужской раздевалке спортивного зала оборудовать дверь.	Замечание не устранено. Приобретение мебели в запланировано в рамках капитального ремонта (Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 03.03.2023 г. № 71-п).
9	Организовать нахождение учащихся в кабинете технологии мальчиков специальной одеждой.	Замечание устранено. Проведен дополнительный инструктаж с педагогическим коллективом о необходимости использования специальной одежды на уроки технологии.
10	Обеспечить нормативный уровень влажности в учебных кабинетах	Замечание устранено.

11	Привести инструкции по приготовлению дезинфицирующего раствора в соответствие, указать концентрацию рабочего раствора	Замечание устранено. Инструкции по приготовлению дезинфицирующего раствора приведены в соответствие.
----	---	--